Anahem Laboratorija
Mocartova 10, 11160 Beograd
Matični broj: 17615980
PIB: 103604091
www.anahem.org
Tel.: 011 3436 699, 065 8473 955
Šifra delatnosti: 7120
Tekući račun: 205-81605-04
E-mail: predmeti@anahem.org
Fax: 011 3422 900

ATC
01-261
АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ
SRPS ISO/IEC 17025:2006

Podnosilac zahteva: MIMA KOMERC d.o.o.

Autoput za Novi Sad br. 67; 11080 Zemun

Tel.: +381 11 3757 373

email: office@mimakomerc.com

Beograd, 09.08.2019. god.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU br. 3908020110

Zahtev od 29.07.2019.

Oznaka uzorka br. 3908020110

Vrsta ispitivanja: Laboratorijsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti

Naziv uzorka: Podzemni hidranti 8851 DN80 i DN100

Proizvođač: Jafar, , Poljska.

Isporučilac: -, , -.

Uvoznik: -, , -.

Špediter: -, , -.

Uzorkovanje izvršio: Uzorak dostavljen Anahem laboratoriji

Uzorke preuzeo: Radinović Jelena

Datum prijema uzorka: 02.08.2019.god.

Zahtev od 29.07.2019.

Naziv uzorka: Podzemni hidranti 8851 DN80 i DN100

Opis uzorka:

Podzemni hidranti 8851 DN80 i DN100, izradjeni od nodularni liva, kataloške oznake 8851, namenjen za protok hladne pitke vode i gašenje požara, proizvođača „Jafar“, Poljska.

Rezultati se odnose samo na ispitivani uzorak. Ovaj Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti.

ATC 01-261 АКРЕДИТОВАНА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ SRPS ISO/IEC 17025:2006

Tabela 1. Rezultati ispitivanja

Parametar	Rezultat	MDK	Metoda
24h			
1. Migracija ukupnih niskomolekularnih supstanci1 (mg/l)	20	60	EN 1186
2. Olovo1 (mg/l)	<0,01	0,5	DML 10.8
3. Kadmijum1 (mg/l)	<0,001	0,05	DML 10.8
4. Hrom1 (mg/l)	<0,01	0,1	DML 10.8
5. Cink1 (mg/l)	<0,05	50	DML 10.8
6. Arsen1 (mg/l)	<0,01	0,1	DML 10.8
7. Živa1 (mg/l)	<0,001	0,01	DML 10.8
8. Kalaj1 (mg/)	<0,03	10,0	DML 10.8
9. Kobalt1 (mg/l)	<0,04	5,0	DML 10.8
10. Selen1 (mg/l)	<0,03	0,5	DML 10.8
11. Barijum1 (mg/l)	<0,005	0,5	DML 10.8
12. Molibden1 (mg/l)	<0,03	0,1	DML 10.8
13. Sadržaj zaostalih peroksida izraženih kao aktivni kiseonik (mg	<0,5	3,0	ISO 4321
14. Optička transmisija (%)	97	>95	DML 10.37*
5 dana			
1. Olovo2 (mg/l)	<0,01	0,45	DML 10.8

** Metoda je izvan obima akreditacije*

1Migracija rastvorljivih supstanci materijala u dejonizovanu vodu tokom kontakta od 24h na 20±2°C

2Migracija rastvorljivih supstanci materijala u dejonizovanu vodu tokom kontakta od 5 dana na 20±2°C

MDK – Prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl.list SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91.

Izveštaj izradio:

Edvard Gavriloski, Ing. elektr. i računar.

Anahem Laboratorija Mocartova 10, 11160 Beograd Laboratorija za ispitivanje predmeta opšte upotrebe

Kontrolisao i odobrio:
Rukovodilac laboratorije za ispitivanje predmeta opšte upotrebe:

Ilija Tomić, dipl.inž.teh.

*Rezultati se odnose samo na ispitivani uzorak. Ovaj Izveštaj se može reprodukovati isključivo u celosti.

Anahem Laboratorija
Mocartova 10, 11160 Beograd

Matični broj: 17615980
PIB: 103604091
www.anahem.org
Tel.: 011 3436 699, 064 8473 900

Šifra delatnosti: 7120
Tekući račun: 205-81605-04
E-mail: predmeti@anahem.org
Fax: 011 3422 900

Beograd, 09.08.2019. god.

STRUČNO MIŠLJENJE br. 3908020110

Zahtev od 29.07.2019.

Izveštaj o ispitivanju br. 3908020110
Oznaka uzorka br. 3908020110

Stručno mišljenje:

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskog ispitivanja i stručnog razmatranja, smatra se da je u pogledu ispitanih parametara:

Uzorak	Mišljenje
Podzemni hidranti 8851 DN80 i DN100	**ZDRAVSTVENO ISPRAVAN**

prema Pravilniku o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet Sl. list SFRJ 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91 i Zakonu o predmetima opšte upotrebe „Sl. glasnik RS“, br. 25/2019.

Anahem Laboratorija
Mocartova 10, 11160 Beograd
Laboratorija za ispitivanje predmeta opšte upotrebe

Mišljenje izdao:
dr Marić Jelena, specijalista higijene

Ovo mišljenje se može reprodukovati isključivo u celosti i to uz Izveštaj o ispitivanju. Ne može se koristiti u reklamne svrhe.